ZDW N4.362.32.2014 zw

Bydgoszcz 12.08.2014r

Zapytanie ofertowe
na stronę internetową Zamawiającego

Dotyczy zapytania ofertowego na:

Przeprowadzenie kontrolnych badań oznakowania pionowego i poziomego dotyczącego realizacji projektów współfinansowanych w ramach RPO Województwa Kujawsko – Pomorskiego w latach 2007- 2013. Przedmiotem zamówienia jest pn „Odwodnienie, przebudowa chodnika i nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 558 Lipno – Dyblin od km 14+050 do km 15+569 w miejscowości Wielgie na działce o nr ewidencyjnym 163 w gminie Wielgie".

W związku z zapytaniem dotyczącym w/w przedmiotu zamówienia Zarząd dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy udziela wyjaśnień:

Zapytanie nr 1
W Zapytaniu Ofertowym pkt. 3 widnieje zapis "*Wykonawca zobowiązuje się, że w ciągu 48 godzin od otrzymania polecenia (...) przystąpi do wykonywania badań(...)*" w Umowie nr ZDW.N4.362 paragraf 3 ust. 1 jest zapisane "*(...) przystąpienie w ciągu 24 godzin od otrzymania polecenia (...)*". Prosimy o sprecyzowanie zapisu. Zaznaczamy jednocześnie, że badania objęte zapytaniem nie podlegają zakryciu, a normowy termin wykonania pomiarów wynosi od 14 do 28 dni po "wymalowaniu" nawierzchni. Zatem termin reakcji 24 godzinny jest zbyt rygorystyczny. Wnosimy o wydłużenie terminu reakcji na zgłoszenie do co najmniej 72 godzin. Przeprowadzenie badań uzależnione jest także od warunków atmosferycznych - badania nie mogą być wykonywane na mokrej nawierzchni.
Wyjaśnienie:
Zamawiający wydłuża termin reakcji na zgłoszenie do 72 godzin.

Zapytanie nr 2
Do kalkulacji ceny niezbędna jest znajomość zakładanego harmonogramu przyjazdów. Czy badania określone w zapytaniu będą wykonywane jednorazowo czy dla kilku odrębnych odcinków? Jeśli tak to ile przyjazdów przewiduje Zleceniodawca?
Wyjaśnienie:
Zamawiający przewiduje max. 2 przyjazdy.

Zapytanie nr 3
Czy należy się spodziewać realizacji zlecenia jeszcze w tym roku biorąc pod uwagę zapisany termin od sierpnia 2014 do 30 czerwca 2015 roku? Oznakowanie poziome i pionowe przeważnie wykonywane jest po ukończeniu robót nawierzchniowych - czy przewidziane jest w zawiązku z tym etapowanie robót?
Wyjaśnienie:
Zamawiający przewiduje zlecenie w czerwcu 2015r.

Powyższe zagadnienia mają decydujący wpływ na wycenę robót, ponieważ koszty jednorazowe są znaczącym elementem w tego typu badaniach.

Z-ca Dyrektora ds. Technicznych
inż. Sebastian Borowiak

Sprawę prowadzi:
Naczelnik Wydziału Zamówień Publicznych
Anna Kominiak
tel. 52 37 05 718