

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 245 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie”**

## Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Informujemy, że do dnia 08.09.2015r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ na w/w postępowanie, poniżej przedstawiamy treść zapytań oraz stanowisko Zamawiającego:

### Pytanie 1

Zamawiający powołuje się na nieaktualne zapisy normy PN-S 96025 dla warstwy ścieralnej, proszę o dopuszczenie WT-2 2010.

#### Odpowiedź

Zamawiający dopuszcza WT-2 z 2014.

### Pytanie 2

Proszę o wyjaśnienie zapisu w specyfikacji D-05.03.05 punkt 2.1 dla warstwy podbudowy: jaki asfalt należy zastosować dla warstwy podbudowy. Zamawiający najpierw podaje: Do warstwy podbudowy z betonu asfaltowego należy stosować asfalt drogowy;

- dla kategorii ruchu KR 3-6 - 35/50 następnie w tym samym punkcie Zamawiający podaje taką informację: KR3 AC16P, AC22P PMB 25/55-60.

#### Odpowiedź

Należy zastosować asfalt dla warstwy podbudowy AC22P PMB25/55-60.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że data i godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie i są zgodne z ogłoszeniem: składanie ofert 23.09.2015r. godz. 09:45, otwarcie ofert 23.09.2015r. godz. 10:00.

DYREKTOR  
  
mgr Mirosław Kielnik

Odpowiedzi udzielił: Marek Jankowski  
Inspektor nadzoru Wydziału Inwestycji  
tel. kom. 668 399 944  
[m.jankowski@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:m.jankowski@zdw-bydgoszcz.pl)

Sprawę prowadzi:  
Agata Walencykowska  
Starszy specjalista Wydziału zamówień publicznych  
tel. 52 37 05 717  
e mail: [a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl)