

ZDW.N4.361.39.2015

Bydgoszcz dnia 15.09.2015r.

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:**Odnowa nawierzchni drogi wojewódzkiej nr 245 pn. „Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 245 od km 1+960,50 do km 2+392,00 w Grucznie, gm. Świecie”**

Odpowiedzi na zapytania do SIWZ

Informujemy, że do dnia 15.09.2015r. wpłynęły do Zamawiającego zapytania do treści SIWZ na w/w postępowanie, poniżej przedstawiamy treść zapytań oraz stanowisko Zamawiającego:

Pytanie 1

Prosimy o załączenie na stronie internetowej szczegółu konstrukcyjnego oraz SST dot. poz. kosztorysowej nr 5.5.6 „Ułożenie płyt ryflowanych żółtych”.

Odpowiedź:

Zamawiający informuje, że szczegół konstrukcyjny jest zbędny, gdyż betonowe elementy ryflowane układane są w odległości 0,5 m od krawężnika i wg SST na układanie nawierzchni na chodniku tj. D-05.03.23a (powyższe określa poz. 5.5 przedmiaru robót).

Pytanie 2

Prosimy o wyjaśnienie w jakiej technologii ma być wykonane oznakowanie poziome w kosztorysie w poz. 7.1.1 jest oznakowanie cienkowarstwowe natomiast w dokumentacji i SST grubowarstwowe.

Odpowiedź:

Oznakowanie poziome ma być grubowarstwowe zgodnie z zatwierdzoną stałą organizacja ruchu.

Pytanie 3

W SST 04.07.01 pkt. 5.6; 05.03.05a pkt. 5.6; 05.03.05b pkt. 9 nawierzchnia z betonu asfaltowego, podbudowa, warstwa wiążąca i warstwa ścieralna jest opisane wykonanie odcinka próbnego. Prosimy o podanie dokładnej lokalizacji i konkretnej powierzchni powyższego odcinka.

Odpowiedź:

Wykonanie odcinków próbnych co do lokalizacji oraz zakresu określa inspektor nadzoru z kierownikiem budowy (koszty pośrednie budowy), przed przystąpieniem do wykonania robót.

Pytanie 4

Dot. pozycji kosztorysowej nr 1.4.13 „Rozebranie budynku gospodarczego”. W wyniku przeprowadzonej wizji lokalnej stwierdzono, że dach jest pokryty eternitem. Prosimy o wyjaśnienie kto pokryje koszty utylizacji eternitu?

Odpowiedź:

Zgodnie z przedmiarem robót i kosztorysem ofertowym utylizacja gruzu, a w tym eternitu należy do Wykonawcy.

Pytanie 5

W dokumentacji technicznej na rys. 5.11 pokazane jest wykonanie ogrodzenia w ramach z cokołem. Prosimy o wyjaśnienie czy należy wycenić ustawienie nowego ogrodzenia oraz dopisanie brakującej pozycji w kosztorysie.

Odpowiedź:

Należy wycenić jedynie rozbiórkę z utylizacją. Ustawienie jest po stronie właściciela ogrodzenia, zgodnie z odszkodowaniem wynikającym ze ZRID.

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że data i godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie i są zgodne z ogłoszeniem: składanie ofert 23.09.2015r. godz. 09:45, otwarcie ofert 23.09.2015r. godz. 10:00.

DYREKTOR

mgr Mirosław Kielnik

Odpowiedzi udzielił: Marek Jankowski
Inspektor nadzoru Wydziału Inwestycji
tel. kom. 668 399 944
m.jankowski@zdw-bydgoszcz.pl

Sprawę prowadzi:
Agata Walencykowska
Starszy specjalista Wydziału zamówień publicznych
tel. 52 37 05 717
e mail: a.walencykowska@zdw-bydgoszcz.pl