

Dotyczy przetargu nieograniczonego na:

**„Montaż wraz z dostawą barier drogowych dla RDW Tuchola w 2015r.”**

**Odpowiedź na zapytanie**

W związku z zadaniem pytaniem do specyfikacji istotnych warunków zamówienia które wpłynęło do Zamawiającego za pośrednictwem poczty elektronicznej (e-mail) w dniu 13 listopada 2015 roku, działając w imieniu Rejonu Dróg Wojewódzkich w Tucholi wyjaśniam co następuje:

**Pytanie**

W materiałach przetargowych występuje zapis, że słupek do bariery powinien spełniać długość  $L=1\ 900$  mm, ale równocześnie powinien spełniać wymagane parametry techniczne (N2/W5/A) czyli bariera powinna być przebadana i zamontowana zgodnie z obowiązującą normą PN-EN 1317.

W świetle obowiązujących przepisów bariery klasyfikuje się parametrami technicznymi, a nie wyglądem, cechami fizycznymi, czy też długością elementów, producent wprowadzając produkt do obrotu wystawia certyfikat na znak „CE”, deklarację właściwości użytkowych i instrukcję montażu danego systemu.

Nasza Firma posiada barierę o wymaganych parametrach ale ze słupkiem  $L=1\ 700$ , czy może być zastosowana bariera certyfikowana z elementem o takiej długości? prosimy o odpowiedź.

**Odpowiedź**

Zamawiający dopuszcza słupek  $L=1\ 700$  mm

Niniejsze pismo stanowi integralną część Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Zamawiający informuje, że data i godzina składania i otwarcia ofert nie ulegają zmianie i są zgodne z ogłoszeniem: 24.11.2015r. do godz. 08:45, otwarcie ofert 24.11.2015r. godz. 09:00

  
**DYREKTOR**  
mgr Mirosław Kielnik

Sprawę prowadzi:  
specjalista  
Ireneusz Kłofczyński  
Tel. 52 336-12-20  
Email: [i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl](mailto:i.klofczynski@zdw-bydgoszcz.pl)